



Gewerbe-Anlage	
Kältemittel	R513A
Kälteöl	BSE32
Füllmenge	2.4 kg
Q <sub>0N</sub> [30 Hz]	0.58 kW
Q <sub>0N</sub> [50 Hz]	1.00 kW
Q <sub>0N</sub> [70 Hz]	1.39 kW
T <sub>0</sub>	-10.0 °C
T <sub>C</sub>	45.0 °C
Medium Rückkühler	
Wasser	
Füllvolumen	??? Liter
Systemdruck	1.5 bar
Leistung Rückkühler	3.00 kW
Volumenstrom Rückkühler	0.52 m³/h
T <sub>VL</sub>	42.0 °C
T <sub>RL</sub>	37.0 °C
Leistung Verdampfer "oben"	
0.59 kW	
T <sub>0</sub>	-8.0 °C
T <sub>Raum</sub>	0.0 °C
Leistung Verdampfer "unten"	
0.57 kW	
T <sub>0</sub>	-8.0 °C
T <sub>Raum</sub>	0.0 °C

- (K) Kälteanlagenregler IREVC7HN00
- (V) Ventiltreiber EVD000E50
- (T) T (Raum) NTC015WH01
- (T) T (Register) NTC015WH01

- (K) Kälteanlagenregler IREVC7HN00
- (T) T (Raum) NTC015WH01
- (T) T (Register) NTC015WH01

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden. Die Zeichnung darf weder vom Empfänger noch von Dritten missbräuchlich verwendet werden.

# COOLPLAN GMBH

Projekt :	Kältetrainer QV	Datum :	24.04.2024
Bez. :	Gewerbe (R513A)	Gezeichnet :	LP
Zeich. Nr. :	A25741.1	Format :	A3
Massstab :	-	Blatt	1
		Datum :	
		Geprüft :	