



Klima & WP-Anlage	
Kältemittel	R290
Kälteöl	SHC226E
Füllmenge	0.5 kg
Q _{ON} [90 Hz]	1.81 kW
Q _{ON} [50 Hz]	3.01 kW
Q _{ON} [70 Hz]	4.21 kW
T ₀	5.0 °C
T _c	45.0 °C
<hr/>	
Medium Warme-Seite	Wasser
Füllvolumen	??? Liter
Systemdruck	1.5 bar
Leistung Luftehitzer	1 x 4.1 1 x 1.13 kW
Volumenstrom Luftehitzer	1 x 0.71 1 x 0.19 m³/h
T _{VL}	42.0 °C
T _{RL}	37.0 °C
<hr/>	
Medium Kalte-Seite	Wasser
Füllvolumen	??? Liter
Systemdruck	1.5 bar
Leistung Luftkühler	1 x 2.50 1 x 0.46 kW
Volumenstrom Luftkühler	1 x 0.43 1 x 0.08 m³/h
T _{VL}	10.0 °C
T _{RL}	15.0 °C

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden. Die Zeichnung darf weder vom Empfänger noch von Dritten missbräuchlich verwendet werden.

COOLPLAN GMBH

Projekt :	Kältetrainer QV	Datum :	29.07.2024
Bez. :	WP & Klima (R290)	Gezeichnet :	LP
Zeich. Nr. :	A25741.4	Format :	A3
Blatt :	-	Datum :	
Blatt :	-	Geprüft :	